


Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена.


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юр. лица, ИП или его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: протокол об административном правонарушении; определение о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении, предписание по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):


(Должность, Ф.И.О., подпись руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)


« 13 » 05 2013 года

Проверку проводил:

Инспектор ОНД по г. Батайску УНД
ГУ МЧС России по Ростовской области
старший лейтенант внутренней службы

(Должность, звание, Ф.И.О.)

« 13 » Мая 2013 года



Л.Н. Артюхова



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области
Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018.
Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-08, факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Отдел надзорной деятельности по г. Батайску
Почтовый адрес: ул. Рабочая, 89, г. Батайск, Ростовская область, 346880.
Телефоны: 8 (86354) 5-73-93, факс 8 (86354) 5-71-17. E-mail: 3ogpn_rnd@mail.ru

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 155

« 13 » Мая 2013 года

12 часов 00 минут

г. Батайск

По адресу (адресам): Ростовская область, г. Батайск, пер. Оборонный № 6 а
(место проведения проверки)

на основании: распоряжения № 155 от 26.04.2013 г., была проведена плановая/выездная проверка
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата) (плановая/внеплановая / документарная/выездная)

в отношении: Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 1»,
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки: с 10.00 13.05.2013 г. по 12.00 13.05.2013 г. (1 день/2 часа)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности по г. Батайску УНД ГУ МЧС России по РО.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки, фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Инспектор отдела надзорной деятельности по городу Батайску УНД ГУ МЧС России по РО старший лейтенант внутренней службы Артюхова Людмила Николаевна.

(ФИО, должность лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов указываются ФИО, должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Карелова Светлана Владимировна директор.

(ФИО, должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование НПА РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	В помещениях на путях эвакуации не в полном объеме оборудовано эвакуационное освещение.	Правила противопожарного режима в РФ п. 43
2	Люк на чердак не выполнен противопожарным с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч. (не сертифицирован).	Технический регламент о ТПБ ст. 88