



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области
Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018.
Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-08, факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Отдел надзорной деятельности по г. Батайску
Почтовый адрес: ул. Рабочая, 89, г. Батайск, Ростовская область, 346880.
Телефоны: 8 (86354) 5-73-93, факс 8 (86354) 5-71-17. E-mail: 3ogpn_rnd@mail.ru

ПРОТОКОЛ № 40-141/2013/1
об административном правонарушении

« 13 » Мая 2013 года

г. Батайск

Я, инспектор отдела надзорной деятельности по г. Батайску УНД Главного управления МЧС России по Ростовской области – государственный инспектор г. Батайска по пожарному надзору старший лейтенант внутренней службы Артюхова Людмила Николаевна, руководствуясь ст. ст. 28.2, 28.3, 28.5, 23.34 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях составил настоящий протокол в том, что **должностное лицо**

1. Фамилия, имя, отчество Карелова Светлана Владимировна
2. Дата и место рождения 10.02.1973 г.р., г. Махачкала, ДАССР.
3. Адрес места прописки г. Батайск, ул. Куйбышева № 156
4. Место работы (учебы) Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 1»
5. Занимаемая должность директор
6. Заработная плата (иной заработок) -
7. Документ, удостоверяющий личность паспорт 6004 № 060994 выдан 27.06.2003 г. ОВД г. Батайска Ростовской области
8. Привлекался ли ранее к административной ответственности и когда (да, нет) нет.

в 11.00 13.05.2013 г. на территории, в зданиях, помещениях Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 1» по адресу г. Батайск, пер. Оборонный № 6 а, допустило нарушение требований законодательства пожарной безопасности, а именно:

- 1 В помещениях на путях эвакуации не в полном объеме оборудовано эвакуационное освещение. ППП в РФ п. 43
- 2 Люк на чердак не выполнен противопожарным с пределом огнестойкости не менее 0,6 ч. (не сертифицирован). Технический регламент о ТПБ ст. 88

за что предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ.

Иные сведения, необходимые для разрешения дела (в том числе показания потерпевших, свидетелей) _____

Факт нарушения подтверждают свидетели:

1. _____ проживающий
(фамилия, имя, отчество)

по адресу _____

2. _____ проживающий
(фамилия, имя, отчество)

по адресу _____

Свидетелям разъяснены их права и обязанности, предусмотренные ст. ст. 17.7, 17.9, 25.6 КоАП РФ.

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О. свидетеля)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О. свидетеля)